

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2017/143

Datum der Freigabe: 01.06.2017

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	01.06.2017
Bearb.:	Arnold Jankowski	Wiedervorl.	
Berichterst.	Arnold Jankowski		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Finanz- und Bauausschuss Nahbereichsschulverband	20.06.2017	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Karby; hier: Sachstandsbericht

Sach- und Rechtslage:

Sachstand zu den Brandschutzmaßnahmen an der Schule Karby:

1. Für die Brandschutztreppe als Fluchtweg vom OG wurde, in der Bauverwaltung der Bauantrag in Zusammenarbeit mit einem Statiker erarbeitet.
Der Auftrag zum Bau der Treppe erfolgte gemäß Ausschreibungsergebnis.
2. Die Fluchttüren der Schule wurden überprüft und werden ertüchtigt, z. B. durch den Einbau von Panikschlössern (ist im Auftrag zu 1 mit enthalten).
3. Die Treppenhaustür zum 1. OG muss als Rauchschutztür umgerüstet werden. Der Einbau eines Panikschlosses erfolgt im Zusammenhang mit der Brandschutztreppe (ist im Auftrag zu 1 mit enthalten).
4. Im Laubengang ist zusätzlich eine Wand mit Rauchschutztür einzubauen. Der Einbau erfolgt im Zusammenhang mit der Brandschutztreppe (ist im Auftrag zu 1 mit enthalten).
5. Über Funk verbundene Feuermelder sind fertig installiert.
6. Der Auftrag zum Erstellen von Flucht- und Rettungswegeplänen ist einem Planungsbüro erteilt worden und noch in Arbeit. Im Anschluss wird die Schule auf dieser Grundlage die Brandschutzordnung erarbeiten.
7. Die Erneuerung der Beleuchtung der Fluchtwege erfolgt, wenn die vorgenannten Fluchtwegepläne erstellt worden sind.

Beschlussvorschlag:

- ohne -