

Klaus- Harms- Schule: Kostenschätzung Aufzug

Sachstand:

Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird ein Schüler mit körperlichen Beeinträchtigungen an der Klaus-Harms- Schule beschult, er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Klaus-Harms- Schule ist nicht barrierefrei. Für die Überwindung der verschiedenen Ebenen im Erdgeschoss wird ein vertikaler Aufzug benötigt, um in die verschiedenen Fachbereiche zu kommen.

Die Bauverwaltung wurde mit der Ermittlung der Kosten beauftragt.

Maßnahmen:

Es wurden 2 Varianten in Erwägung gezogen:

Schräglift am Treppenaufgang Eingang:



Rollstuhlschräglift direkt an Treppe:

Nicht möglich:

Einschränkung Treppenlaufbreite und somit vorh. Flucht- und Rettungswege

Fehlende Befestigungspunkte

Rollstuhlschräglift Treppe/ Steinrampe:

Plattformgröße 0,8 x 1,0 m, Tragkraft 300 kg

Nicht DIN Konform

Die Mindestbreite von 1,25m zwischen Fassadenelement und Treppe ist nicht vorhanden.

Verbreiterung durch Verschiebung von Fassadenelement

Befestigung auf Boden/Schräge- im Beton und Natursteinen

Notwendiger Umbau vom oberen Eingangselement und Garderobe um Bewegungsfläche von 1,5 x 1,5 m vor Schräglift zu ermöglichen

Wegfall Garderobe

Umbau / Dämmung Außenbereich zu Innenbereich (Dämmung, Decke, Beläge usw.)

Kosten geschätzt: 68.000,-.

Aufzug (Homelift) an Treppenanlage im eigenen Schacht:




DIN konform –

Plattformgröße 1,1 x 1,4m,

Tragkraft 400 kg

Aufzug nach

Aufzugsrichtlinie



Kosten geschätzt: 55.000,-

Kostenschätzung:

Die Bauverwaltung der Stadt Kappeln hat für den Einbau eines Homeliftes die Kosten geschätzt.
Diese belaufen sich auf ca. 55.000,-€ brutto,
Kostenschätzung als Anlage.

Kappeln, 20.07.2023

Bauverwaltung

Bianca Matzen